

Buderus S.p.A.  
Società Unipersonale  
Via E. Fermi, 40-42  
20090 ASSAGO (MI)  
Tel. 02 4886111  
Fax 02 48861100  
buderus.italia@buderus.it

[www.buderus.it](http://www.buderus.it)

## **Oggetto: GB042\_rendimenti, perdite al camino e al mantello**

Con la presente, **Buderus S.p.A.** rende ufficiali i dati relativi ai modelli di caldaie appartenenti alla linea GB042.aaa

<b>Rendimenti secondo EN 42/92</b>				
<b>Curva</b>	<b>Carico</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>22K</b>
80/60 °C	100%	98%	98%	98%
	30%	97%	97%	97%
40/30 °C	100%	105%	105%	106%
	30%	108%	108%	108%
50/30 °C	100%	104%	104%	106%
	30%	107%	107%	107%

<b>Perdite al Mantello e al Camino rispetto alla potenza al focolare</b>			
	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>22K</b>
Al Mantello	0,30%	0,30%	0,30%
Al camino bruciatore spento	0,09%	0,04%	0,04%
Al camino bruciatore acceso	1,70%	1,70%	1,70%

Ing. Davide Costadone  
Responsabile Marketing

Ing. Simone Labò  
Product Manager Caldaie Murali