



Rendimenti utili caldaie (Legge no. 10 del 09.01.1991)

Nelle seguenti tabelle Vi comunichiamo i rendimenti termici utili minimi, relativi alla potenza termica nominale di ciascuna caldaia, rilevati nelle seguenti condizioni:

- al 100% del carico termico con temperatura media dell'acqua di 70°C
- al 30% del carico termico con temperatura media dell'acqua di 50°C

MODELLO		P.nom.ut Kw	η utile 100%	η utile 30%
IDRA CONDENS	20	19,7	98,5	105,6
IDRA CONDENS DUO	20	24,38	97,5	105,7
IDRA ECO CONDENS MICRO	25	19,7	98,5	105,6

MODELLO		P.nom.ut Kw	η utile 100%	η utile 30%
PERFINOX VI	16 R	16	96,3	107,1
PERFINOX VI	24 R	24	95,8	106,7
PERFINOX VI	34 R	34,9	97,4	107,7

MODELLO		P.nom.ut Kw	η utile 100%	η utile 30%
PERFINOX BVI	16 R	16	96,3	107,1
PERFINOX BVI	24 R	24	95,8	106,7
PERFINOX BVI	29 R	29	96,5	106,5
PERFINOX BVI	35 R	34,9	97,4	107,7

MODELLO		P.nom.ut Kw	η utile 100%	η utile 30%
PERFISOL HYBRID DUO	24	24	95,8	106,7

MODELLO		P.nom.ut Kw	η utile 100%	η utile 30%
AXEO CONDENS	5025	24	95,9	102,5
AXEO CONDENS	5032	31,8	96,2	100,5
AXEO CONDENS DUO	5025	24	95,9	102,5
AXEO CONDENS DUO	5032	31,8	96,2	101,3